





NOTES GÉNÉRALES/GENERAL NOTES:

- LE SUPPORT N1200 IDENTIFIÉ SUR CE PLAN EST CONVENABLE POUR UNE UTILISATION SUR DES PROJETS DE CONSTRUCTION DANS LA PROVINCE DE L'ONTARIO. L'ACCEPTABILITÉ EST ASSUJETIE AUX LIMITATIONS ÉNONCÉES CI-DESSOUS AINSI QU'AU DESSIN DE FABRICATION DU SUPPORT N1200, DATÉ DU 31 JANVIER 2026./THE SUPPORT N1200 IDENTIFIED ON THIS DRAWING IS SUITABLE FOR USE IN THE PROVINCE OF ONTARIO. SUITABILITY IS SUBJECTED TO LIMITATIONS AS NOTED BELOW AND ON THE FABRICATION DRAWING OF THE SUPPORT, DATED JANUARY 31ST 2026.
- LA CHARGE MAXIMALE PONDÉRÉE POUVANT ÊTRE APPLIQUÉE SUR LE SUPPORT EST DE 1200 LBS (5.33 kN). CETTE CHARGE DOIT ÊTRE CALCULÉE SELON LE TABLEAU 4.1.3.2.-A./ THE MAXIMUM FACTORED LOAD THAT CAN BE APPLIED TO THE SUPPORT IS 1200 LBS (5.33 kN). THIS LOAD MUST BE CALCULATED ACCORDING TO TABLE 4.1.3.2.-A OF THE CURRENT NBCC.
- SUIVRE TOUTES LES RECOMMANDATIONS DU FABRICANT POUR L'INSTALLATION DES VIS À BÉTON DE TYPE HILTI KWIK HUS 1/2" X 3" LG., Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LA MÉTHODE DE PERCEMENT, LE NETTOYAGE DES TROUS, LE COUPLE À APPLIQUER À LA VIS LORS DE L'INSTALLATION, LES DISTANCES AUX RIVES, ETC../FOLLOW ALL MANUFACTURER'S RECOMMENDATIONS FOR INSTALLING HILTI KWIK HUS 1/2" X 3" LG. CONCRETE SCREWS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE DRILLING METHOD, HOLE CLEANING, TORQUE TO BE APPLIED DURING INSTALLATION, EDGE DISTANCES, ETC.
- LES ANCRAGES DOIVENT ÊTRE SITUÉS À AU MOINS 8 POUCES D'UNE FACE DE BÉTON ET/OU DE TOUT AUTRE ANCRAGE./ANCHORS MUST BE LOCATED AT LEAST 8 INCHES FROM ANY CONCRETE EDGE AND/OR ANY OTHER ANCHORS.
- AVANT L'INSTALLATION, L'INSTALLATEUR DOIT VÉRIFIER QUE LE BÉTON PRÉSENTE UNE RÉSISTANCE EN COMPRESSION MINIMALE DE 20 MPa ET QU'IL EST EN BONNE CONDITION./BEFORE INSTALLATION, THE INSTALLER MUST VERIFY THAT THE CONCRETE HAS A MINIMUM COMPRESSIVE STRENGTH OF 20 MPa AND IS IN GOOD CONDITION.

client:



sceau:

Dessiné	: Alain Dorval
Préparé	: Jonathan Roy, P. Eng., M. Eng.
Vérifié	: Jonathan Roy, P.Eng., M. Eng.
Date	: 2026-01-31
Échelle:	: 1/4" = 1"

titre:
NAMI FIXATIONS inc.
N1200 SUPPORT
DEVIS D'INSTALLATION/INSTALLATION SPECS